

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026	00:00	28,29	17,21	11,08	0,00			1	1			1				11,35	11,32
	01:00	25,27	16,47	8,79	0,00			1	1			1				8,99	8,94
	02:00	24,19	15,47	8,72	0,00				1			1				8,90	8,89
	03:00	23,57	14,34	9,23	0,00				1			1				9,43	9,43
	04:00	23,54	14,33	9,21	0,00				1			1				9,41	9,41
	05:00	24,38	14,80	9,58	0,00				1			1				9,73	9,74
	06:00	28,23	17,22	11,00	0,00			1	1			1				11,21	11,24
	07:00	35,32	22,44	12,88	0,00			1	1			1		2		13,50	13,52
	08:00	40,25	27,13	13,12	0,00			1	1			1		6		13,73	13,73
	09:00	43,58	30,42	13,16	0,00			1	1			1	1	6		13,73	13,73
	10:00	44,07	30,95	13,12	0,00			1	1			1	1	6		13,73	13,73
	11:00	42,76	29,67	13,09	0,00			1	1			1	1	5		13,73	13,73
	12:00	42,88	29,73	13,15	0,00			1	1			1	1	5		13,73	13,73
	13:00	42,66	29,54	13,12	0,00			1	1	1		1		3		13,73	13,73
	14:00	41,30	28,10	13,20	0,00			1	1	1		1				13,73	13,73
	15:00	40,67	27,61	13,07	0,00			1	1	1		1				13,73	13,73
	16:00	42,12	29,05	13,06	0,00			1	1	1		1		1		13,73	13,73
	17:00	44,72	31,56	13,15	0,00			1	1	1		1		3		13,73	13,73
	18:00	48,59	35,47	13,12	0,00			1	1	1		1		5		13,73	13,73
	19:00	50,24	37,33	12,91	0,00			1	1	1		1		6		13,73	13,73
	20:00	48,58	35,94	12,64	0,00			1	1	1		1		5		13,73	13,73
	21:00	44,91	32,40	12,51	0,00			1	1	1		1		2		13,73	13,73
	22:00	39,77	27,21	12,56	0,00			1	1	1		1				13,73	13,73
23:00	34,66	22,06	12,60	0,00			1	1	1		1				13,47	13,45	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης