

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026	00:00	29,78	18,62	11,16	0,00			1	1			1				11,97	11,94
	01:00	26,42	16,57	9,85	0,00			1	1			1				10,14	10,09
	02:00	25,24	15,84	9,40	0,00			1	1			1				9,56	9,57
	03:00	24,32	14,76	9,56	0,00				1			1				9,75	9,74
	04:00	24,02	14,70	9,32	0,00				1			1				9,60	9,61
	05:00	24,88	15,16	9,73	0,00				1			1				9,95	9,95
	06:00	27,13	16,52	10,61	0,00				1	1		1				10,78	10,81
	07:00	32,07	20,06	12,01	0,00				1	1		1				12,72	12,78
	08:00	38,23	25,36	12,87	0,00			1	1	1		1				13,73	13,73
	09:00	42,09	29,51	12,58	0,00			1	1	1		1		1		13,73	13,73
	10:00	42,82	30,26	12,56	0,00			1	1	1		1		2		13,73	13,73
	11:00	42,54	30,29	12,25	0,00			1	1	1		1		2		13,73	13,73
	12:00	43,08	30,61	12,47	0,00			1	1	1		1		3		13,73	13,73
	13:00	43,53	31,11	12,43	0,00			1	1	1		1		3		13,73	13,73
	14:00	43,01	30,79	12,22	0,00			1	1	1		1		1		13,73	13,73
	15:00	41,36	29,21	12,14	0,00			1	1	1		1				13,73	13,73
	16:00	41,97	29,34	12,63	0,00			1	1	1		1				13,73	13,73
	17:00	43,92	31,48	12,44	0,00			1	1	1		1		2		13,73	13,73
	18:00	47,23	34,58	12,64	0,00			1	1	1		1		4		13,73	13,73
	19:00	49,53	36,96	12,57	0,00			1	1	1		1		6		13,73	13,73
20:00	47,56	35,71	11,86	0,00			1	1	1		1		5		13,73	13,73	
21:00	43,13	31,42	11,72	0,00			1	1	1		1		2		13,73	13,73	
22:00	38,12	26,32	11,80	0,00			1	1	1		1				13,73	13,73	
23:00	33,13	22,47	10,65	0,00			1	1	1		1				12,14	12,10	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης