

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026	00:00	28,74	18,73	10,02	0,00			1	1	1						11,58	11,53
	01:00	25,39	17,21	8,18	0,00			1	1	1						9,14	9,09
	02:00	24,22	16,00	8,21	0,00			1	1	1						8,86	8,86
	03:00	23,23	14,86	8,37	0,00				1	1						9,30	9,29
	04:00	22,72	14,55	8,17	0,00				1	1						9,09	9,08
	05:00	23,17	15,42	7,75	0,00				1	1						9,25	9,26
	06:00	24,74	17,00	7,74	0,00			1	1	1						8,68	8,72
	07:00	28,86	19,07	9,80	0,00			1	1	1						11,41	11,46
	08:00	31,60	20,68	10,92	0,00			1	1	1						12,65	12,65
	09:00	35,75	24,56	11,19	0,00			1	1	1					4	13,64	13,66
	10:00	37,08	26,34	10,74	0,00			1	1	1					6	13,73	13,73
	11:00	37,04	25,39	11,65	0,00			1	1	1					5	13,72	13,72
	12:00	37,64	26,36	11,28	0,00			1	1	1			1		1	13,73	13,73
	13:00	35,66	24,43	11,23	0,00			1	1	1			1			13,31	13,31
	14:00	32,73	23,07	9,65	0,00			1	1	1			1			11,14	11,04
	15:00	31,70	21,48	10,22	0,00			1	1	1			1			11,29	11,30
	16:00	33,43	22,09	11,34	0,00			1	1	1			1			12,84	12,85
	17:00	36,39	24,56	11,84	0,00			1	1	1			1			13,72	13,72
	18:00	41,08	29,85	11,24	0,00			1	1	1			1		1	13,73	13,73
	19:00	44,62	33,64	10,98	0,00			1	1	1			1		3	13,73	13,73
20:00	44,07	32,76	11,30	0,00			1	1	1			1		3	13,73	13,73	
21:00	40,63	29,38	11,25	0,00			1	1	1			1		1	13,73	13,73	
22:00	35,84	25,25	10,58	0,00			1	1	1			1			13,29	13,23	
23:00	30,80	21,84	8,96	0,00			1	1	1			1			10,64	10,69	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Κατά το διάστημα 08:20-15:20 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης