

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026	00:00	26,19	18,54	7,66	0,00			1	1			1				9,90	9,86
	01:00	23,21	17,18	6,03	0,00			1	1			1				6,95	6,91
	02:00	22,54	15,37	7,17	0,00			1	1			1				7,97	8,06
	03:00	21,96	14,19	7,77	0,00				1			1				8,79	8,78
	04:00	21,83	14,06	7,78	0,00				1			1				8,72	8,73
	05:00	22,73	16,26	6,47	0,00				1	1		1				8,10	8,11
	06:00	25,82	17,93	7,89	0,00				1	1		1				9,44	9,50
	07:00	31,24	24,02	7,22	0,00				1	1		1				12,14	12,16
	08:00	33,05	28,27	4,77	0,00			1	1	1		1				11,49	11,54
	09:00	33,37	29,33	4,04	0,00			1	1	1		1				11,58	11,55
	10:00	31,28	29,08	2,20	0,00			1	1	1		1				9,51	9,43
	11:00	29,72	28,16	1,56	0,00			1	1	1		1				7,83	7,84
	12:00	30,61	26,76	3,86	0,00			1	1	1		1				8,68	8,72
	13:00	29,99	25,62	4,37	0,00			1	1	1		1				8,64	8,62
	14:00	28,72	22,89	5,83	0,00			1	1	1		1				8,13	8,10
	15:00	28,99	22,16	6,83	0,00			1	1	1		1				8,36	8,36
	16:00	30,79	21,96	8,83	0,00			1	1	1		1				10,11	10,13
	17:00	34,13	24,65	9,48	0,00			1	1	1		1				13,01	13,03
	18:00	39,01	31,40	7,61	0,00			1	1	1		1			2	13,73	13,73
	19:00	43,68	36,65	7,02	0,00			1	1	1		1			4	13,73	13,73
20:00	43,50	36,60	6,90	0,00			1	1	1		1			5	13,73	13,73	
21:00	40,57	31,13	9,44	0,00			1	1	1		1			1	13,73	13,73	
22:00	35,38	26,07	9,31	0,00			1	1	1		1				13,10	13,06	
23:00	30,40	23,82	6,57	0,00			1	1	1		1				8,75	8,64	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Κατά το διάστημα 10:00-15:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης