

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026	00:00	25,96	21,84	4,12	0,00			1	1			1				7,47	7,56
	01:00	23,22	18,44	4,79	0,00			1	1			1				6,93	6,91
	02:00	22,26	17,12	5,14	0,00			1	1			1				5,93	5,92
	03:00	21,78	16,98	4,80	0,00			1	1			1				5,43	5,43
	04:00	21,70	17,02	4,68	0,00			1	1			1				5,36	5,35
	05:00	22,40	17,04	5,36	0,00			1	1			1				5,98	6,01
	06:00	25,33	17,23	8,09	0,00			1	1			1				9,67	9,78
	07:00	31,01	21,30	9,71	0,00			1	1			1				12,30	12,33
	08:00	33,70	25,40	8,30	0,00			1	1	1		1				13,22	13,23
	09:00	32,28	24,51	7,77	0,00			1	1	1		1				11,78	11,76
	10:00	31,69	23,44	8,25	0,00			1	1	1		1				11,39	11,38
	11:00	30,79	23,19	7,59	0,00			1	1	1		1				10,51	10,48
	12:00	32,19	24,39	7,80	0,00			1	1	1		1				11,76	11,77
	13:00	32,47	24,96	7,50	0,00			1	1	1		1				11,80	11,81
	14:00	31,57	23,63	7,94	0,00			1	1	1		1				10,97	10,96
	15:00	30,81	22,28	8,53	0,00			1	1	1		1				10,53	10,55
	16:00	32,60	21,82	10,78	0,00			1	1	1		1				11,99	11,95
	17:00	36,44	24,50	11,94	0,00			1	1	1		1				13,70	13,72
	18:00	41,62	29,54	12,09	0,00			1	1	1		1			1	13,73	13,73
	19:00	45,21	33,07	12,14	0,00			1	1	1		1			3	13,73	13,73
20:00	44,57	32,30	12,27	0,00			1	1	1		1			3	13,73	13,73	
21:00	41,59	29,80	11,79	0,00			1	1	1		1				13,73	13,73	
22:00	36,95	24,68	12,27	0,00			1	1	1		1				13,68	13,69	
23:00	31,77	19,86	11,91	0,00			1	1			1				12,69	12,67	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης