

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026	00:00	26,85	16,83	10,01	0,00			1	1			1				10,39	10,33
	01:00	23,72	16,10	7,62	0,00			1	1			1				7,79	7,83
	02:00	22,49	13,77	8,72	0,00				1	1		1				8,94	8,89
	03:00	21,43	13,05	8,38	0,00				1	1						8,59	8,58
	04:00	21,33	12,97	8,36	0,00				1	1						8,53	8,54
	05:00	21,37	12,98	8,39	0,00				1	1						8,54	8,54
	06:00	23,07	14,05	9,02	0,00				1	1						9,17	9,20
	07:00	27,71	16,91	10,81	0,00			1	1	1						11,01	11,04
	08:00	31,23	19,11	12,12	0,00			1	1	1						12,45	12,46
	09:00	32,67	20,09	12,58	0,00			1	1	1						13,06	13,06
	10:00	31,40	19,23	12,17	0,00			1	1	1						12,59	12,58
	11:00	28,47	17,35	11,12	0,00			1	1	1						11,43	11,40
	12:00	27,41	18,59	8,83	0,00			1	1	1					1	10,63	10,63
	13:00	27,53	17,35	10,18	0,00			1	1	1						10,96	10,88
	14:00	24,35	16,46	7,90	0,00			1	1	1						8,09	8,03
	15:00	23,29	16,46	6,83	0,00			1	1	1						6,94	6,94
	16:00	24,52	16,57	7,96	0,00			1	1	1						8,06	8,13
	17:00	29,34	18,04	11,30	0,00			1	1	1						11,56	11,56
	18:00	35,68	23,23	12,44	0,00			1	1	1			1			12,95	12,95
	19:00	40,70	27,73	12,97	0,00			1	1	1			1		1	13,73	13,73
20:00	40,80	28,54	12,26	0,00			1	1	1			1		2	13,73	13,73	
21:00	37,73	30,24	7,49	0,00			1	1	1			1		4	13,00	12,83	
22:00	32,98	25,36	7,62	0,00			1		1			1		3	10,18	10,10	
23:00	28,47	20,96	7,51	0,00			1		1			1		1	9,17	9,41	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα 12:29-12:40 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης