

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026	00:00	26,71	26,71	0,00	0,00				1	1	1	1				6,15	6,10
	01:00	23,97	23,96	0,01	0,00				1	1	1	1				3,92	4,08
	02:00	23,04	22,44	0,59	0,00				1	1		1				6,55	6,56
	03:00	22,45	20,36	2,09	0,00				1	1		1				5,95	5,94
	04:00	22,63	21,18	1,45	0,00				1	1		1				6,09	6,10
	05:00	23,76	17,70	6,06	0,00				1	1		1				7,16	7,22
	06:00	27,65	18,95	8,71	0,00				1	1		1				10,67	10,79
	07:00	32,84	21,52	11,32	0,00				1	1		1				13,09	13,12
	08:00	33,60	23,41	10,19	0,00				1	1		1				13,18	13,15
	09:00	33,30	23,12	10,18	0,00			1	1	1		1				11,53	11,49
	10:00	34,02	23,26	10,77	0,00			1	1	1		1				12,13	12,12
	11:00	34,08	22,91	11,17	0,00			1	1	1		1				12,19	12,23
	12:00	34,55	22,50	12,05	0,00			1	1	1		1				12,71	12,69
	13:00	34,03	22,09	11,94	0,00			1	1	1		1				12,65	12,63
	14:00	33,45	20,91	12,54	0,00				1	1		1				13,34	13,36
	15:00	33,72	21,58	12,14	0,00				1	1		1				13,40	13,41
	16:00	35,51	23,21	12,29	0,00			1	1	1		1		1		13,72	13,72
	17:00	40,35	29,70	10,66	0,00			1	1	1		1		2		13,73	13,73
	18:00	46,77	39,70	7,06	0,00			1	1	1		1		9		13,73	13,73
	19:00	49,22	44,77	4,45	0,00			1	1	1		1		9	3	13,73	13,73
	20:00	48,09	41,52	6,56	0,00			1	1	1		1		8	1	13,73	13,73
	21:00	44,33	39,46	4,88	0,00			1	1	1		1		7		13,73	13,73
	22:00	38,95	34,53	4,42	0,00			1	1	1		1		4		13,60	13,61
	23:00	33,47	27,10	6,37	0,00			1	1	1		1				10,80	10,81

Δυο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης