

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026	00:00	28,92	23,14	5,78	0,00			1	1	1		1				7,48	7,80
	01:00	26,03	19,23	6,80	0,00				1	1		1				9,55	9,56
	02:00	24,90	20,30	4,59	0,00				1	1		1				8,76	8,73
	03:00	24,19	19,97	4,22	0,00				1	1		1				7,72	7,76
	04:00	24,21	18,90	5,31	0,00				1	1		1				7,53	7,47
	05:00	24,75	19,27	5,48	0,00				1	1		1				8,05	8,04
	06:00	27,51	21,72	5,80	0,00				1	1		1				9,85	9,85
	07:00	31,38	24,21	7,17	0,00			1	1	1		1				10,48	10,49
	08:00	34,42	29,55	4,87	0,00			1	1	1		1				12,39	12,42
	09:00	35,65	30,02	5,63	0,00			1	1	1		1		1		13,27	13,31
	10:00	35,95	28,80	7,15	0,00			1	1	1		1		1		13,46	13,49
	11:00	36,66	27,74	8,92	0,00			1	1	1		1				13,73	13,73
	12:00	37,10	28,90	8,20	0,00			1	1	1		1				13,73	13,73
	13:00	36,63	29,28	7,35	0,00			1	1	1		1		1		13,68	13,66
	14:00	34,98	25,73	9,26	0,00			1	1	1		1				13,11	13,11
	15:00	35,52	24,50	11,02	0,00			1	1	1		1				13,53	13,50
	16:00	37,37	25,54	11,83	0,00			1	1	1		1				13,73	13,73
	17:00	41,56	29,59	11,97	0,00			1	1	1		1		1		13,73	13,73
	18:00	46,47	35,08	11,39	0,00			1	1	1		1		5		13,73	13,73
	19:00	48,18	37,50	10,68	0,00			1	1	1		1		6		13,73	13,73
	20:00	46,57	38,17	8,40	0,00			1	1	1		1		7		13,73	13,73
	21:00	42,80	33,04	9,76	0,00			1	1	1		1		3		13,73	13,73
	22:00	37,92	29,17	8,75	0,00			1	1	1		1		1		13,72	13,72
	23:00	33,07	26,75	6,32	0,00			1	1	1		1				11,34	11,25

Δυο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης