

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2026	00:00	26,47	24,66	1,81	0,00			1	1	1		1				7,57	7,66
	01:00	23,15	20,48	2,67	0,00				1	1		1				6,73	6,69
	02:00	22,14	19,25	2,89	0,00				1	1		1				5,67	5,66
	03:00	21,45	18,85	2,60	0,00				1	1		1				5,42	5,56
	04:00	21,33	19,03	2,30	0,00			1		1		1				6,43	6,42
	05:00	21,96	19,97	1,99	0,00			1		1		1				6,33	6,34
	06:00	25,42	24,40	1,02	0,00			1	1	1		1				4,76	4,73
	07:00	30,53	29,43	1,10	0,00			1	1	1		1				8,36	8,45
	08:00	33,07	32,49	0,58	0,00			1	1	1		1		3		9,76	9,78
	09:00	32,01	31,94	0,06	0,00			1	1	1		1		3		8,64	8,61
	10:00	30,35	30,26	0,09	0,00			1	1	1		1		2		7,63	7,61
	11:00	30,44	30,31	0,13	0,00			1	1	1		1		2		7,91	7,89
	12:00	32,21	32,11	0,10	0,00			1	1	1		1		2		9,29	9,32
	13:00	30,83	30,68	0,15	0,00			1	1	1		1		2		8,21	8,20
	14:00	28,26	27,54	0,72	0,00			1	1	1		1				6,55	6,49
	15:00	28,28	27,31	0,97	0,00			1	1	1		1				6,37	6,40
	16:00	28,34	27,57	0,76	0,00			1	1	1		1				6,54	6,51
	17:00	29,04	28,44	0,60	0,00			1	1	1		1				7,01	7,12
	18:00	32,02	31,29	0,73	0,00			1	1	1		1		2		9,17	9,21
	19:00	37,30	36,99	0,31	0,00			1	1	1		1		6		12,18	12,25
20:00	42,37	41,57	0,79	0,00			1	1	1		1		8	3	13,72	13,72	
21:00	41,44	39,34	2,10	0,00			1	1	1		1		7	1	13,73	13,73	
22:00	36,52	32,87	3,65	0,00			1	1	1		1		2		13,42	13,41	
23:00	31,07	25,47	5,60	0,00			1	1	1		1				10,32	10,23	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης