

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ΕΡΡΕΞΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026	00:00	6,16	4,27	1,89	1				1						1,90	1,89	
	01:00	5,51	3,58	1,93					1						1,93	1,93	
	02:00	5,22	3,39	1,83					1						1,83	1,83	
	03:00	4,96	3,26	1,70					1						1,70	1,69	
	04:00	4,87	3,26	1,62					1						1,62	1,61	
	05:00	5,02	3,29	1,73					1						1,73	1,73	
	06:00	5,39	3,51	1,88					1						1,88	1,88	
	07:00	6,03	3,93	2,11					1						2,10	2,11	
	08:00	6,55	4,29	2,26	1				1						2,26	2,26	
	09:00	6,56	4,71	2,01	1				1						2,01	1,99	
	10:00	5,96	4,88	1,58	1				1					1	1,59	1,56	
	11:00	5,59	4,44	1,15	1				1						1,16	1,16	
	12:00	5,67	4,36	1,31	1				1						1,31	1,33	
	13:00	5,72	4,32	1,40	1				1						1,41	1,40	
	14:00	5,07	4,34	0,73	1				1						0,74	0,74	
	15:00	4,95	4,33	0,61	1				1						0,62	0,61	
	16:00	5,17	4,35	0,82	1				1						0,82	0,84	
	17:00	6,11	4,48	1,63	1				1						1,73	1,76	
	18:00	7,30	5,75	1,54	1				1						2,53	2,55	
	19:00	8,62	6,49	2,14	1		1		1						3,00	3,00	
20:00	8,62	6,22	2,40	1		1		1						3,01	3,01		
21:00	8,08	6,43	1,65	1		1		1						2,68	2,67		
22:00	7,38	6,12	1,26	1		1		1						2,03	2,01		
23:00	6,34	5,80	0,54	1				1						1,46	1,52		

Τις απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Δοκιμαστική λειτουργία των G10, G11, G12, G13 στο διάστημα από 09:45 έως 10:55.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης