

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900		
ΕΡ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026	00:00	5,43	4,33	1,10	1				1						1,13	1,12
	01:00	4,82	4,20	0,62	1				1						0,63	1,01
	02:00	4,70	4,53	0,17					1						0,18	1,74
	03:00	4,52	4,16	0,36					1						0,34	1,61
	04:00	4,56	3,26	1,30					1						1,30	1,31
	05:00	4,85	3,36	1,49					1						1,49	1,49
	06:00	5,50	3,80	1,70					1						1,70	1,70
	07:00	6,43	4,44	1,99			1		1						1,98	1,99
	08:00	7,34	5,08	2,26			1		1						2,27	2,27
	09:00	7,21	4,97	2,23			1		1						2,24	2,24
	10:00	7,00	4,82	2,17			1		1						2,18	2,17
	11:00	6,35	4,39	1,96			1		1						1,97	1,96
	12:00	6,13	4,33	1,80			1		1						1,80	1,80
	13:00	6,23	4,38	1,85			1		1						1,84	1,86
	14:00	6,76	4,67	2,09			1		1						2,09	2,08
	15:00	7,01	4,84	2,17			1		1						2,18	2,17
	16:00	7,31	5,06	2,26			1		1						2,26	2,26
	17:00	7,97	5,98	1,99	1		1		1						2,52	2,54
	18:00	8,21	7,88	0,33	1		1		1						2,59	2,52
	19:00	8,84	7,98	0,86					1	1					1,11	1,23
20:00	8,53	6,99	1,54					1	1					2,02	2,02	
21:00	8,10	6,54	1,56					1	1					1,62	1,60	
22:00	7,19	5,84	1,35					1	1					1,35	1,50	
23:00	6,34	4,60	1,74	1					1					1,98	1,97	

Καθόλη την διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Όλα τα ΑΠ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 01:10 - 03:40.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης