

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
Η Ρ Ρ Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026	00:00	5,41	4,91	0,50	1				1						1,11	1,11	
	01:00	4,97	4,67	0,30	1				1						1,17	1,20	
	02:00	4,69	4,62	0,07					1						1,52	1,52	
	03:00	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	
	04:00	4,63	4,61	0,02					1						1,38	1,38	
	05:00	4,65	4,56	0,09					1						1,39	1,39	
	06:00	5,03	4,99	0,04	1				1						1,13	1,13	
	07:00	5,33	5,28	0,05	1				1						0,97	0,98	
	08:00	5,72	5,56	0,16	1				1						1,38	1,39	
	09:00	5,72	5,52	0,20	1				1						1,37	1,38	
	10:00	6,04	5,75	0,29	1				1						1,70	1,70	
	11:00	6,07	5,85	0,22	1				1						1,75	1,74	
	12:00	5,93	5,74	0,20	1				1						1,60	1,60	
	13:00	5,91	5,86	0,05	1				1						1,58	1,58	
	14:00	5,68	5,63	0,05	1				1						1,37	1,35	
	15:00	4,98	4,92	0,06	1				1						0,68	0,65	
	16:00	4,76	4,64	0,12	1				1						0,43	0,43	
	17:00	5,09	5,07	0,02	1				1						0,72	0,74	
	18:00	5,99	5,55	0,44	1				1						1,60	1,62	
	19:00	7,12	6,94	0,18	1		1		1						1,83	1,83	
20:00	8,64	8,48	0,16	1		1		1				1	1	2,49	2,47		
21:00	8,40	7,93	0,47	1		1		1				1		2,62	2,61		
22:00	7,36	6,42	0,94	1		1		1						1,99	1,96		
23:00	6,20	5,32	0,88	1		1		1						1,04	1,05		

Δοκιμαστική λειτουργία G10 στο διάστημα 20:08-20:53.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης