

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800			
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2026	00:00	5,95	3,46	2,49			1				2,65
	01:00	5,53	3,09	2,45			1				2,65
	02:00	5,28	2,86	2,42			1				2,65
	03:00	4,78	3,16	1,63			1				1,98
	04:00	4,56	3,28	1,28			1				1,40
	05:00	4,53	3,35	1,18			1				1,40
	06:00	4,95	3,41	1,54			1				1,85
	07:00	5,21	3,49	1,72			1				2,20
	08:00	5,09	3,33	1,76			1				2,20
	09:00	5,17	3,39	1,77			1				2,20
	10:00	5,18	3,65	1,53			1				2,52
	11:00	5,35	3,61	1,74			1				2,65
	12:00	5,56	3,92	1,64			1				2,65
	13:00	5,35	3,99	1,36			1			1	2,65
	14:00	5,36	4,39	0,98			1			1	2,65
	15:00	5,58	5,33	0,25			1			2	2,65
	16:00	5,86	5,61	0,24			1			3	2,65
	17:00	6,09	6,08	0,00			1			3	2,65
	18:00	6,96	6,96	0,00			1			4	2,65
	19:00	7,79	7,79	0,00			1			4	2,65
	20:00	7,78	7,78	0,00		1	1				2,65
	21:00	7,76	7,76	0,00		1	1				2,65
	22:00	7,20	7,18	0,02		1	1				2,65
	23:00	6,13	5,93	0,20		1	1				2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης