

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026	00:00	6,03	5,63	0,40			1			3	2,65
	01:00	5,95	5,81	0,14			1			3	2,65
	02:00	5,52	5,12	0,40			1			2	2,65
	03:00	5,05	4,82	0,23			1			2	2,65
	04:00	5,12	4,95	0,17			1			2	2,65
	05:00	5,13	5,03	0,11			1			2	2,65
	06:00	5,08	5,04	0,04			1			2	2,65
	07:00	5,24	5,22	0,02			1			2	2,65
	08:00	5,86	5,85	0,01			1			3	2,65
	09:00	5,80	5,80	0,00			1			3	2,65
	10:00	5,89	5,89	0,00			1			3	2,65
	11:00	5,71	5,71	0,00			1			3	2,65
	12:00	5,57	5,57	0,00			1			3	2,65
	13:00	5,33	5,33	0,00			1			3	2,65
	14:00	5,34	5,34	0,00			1			3	2,65
	15:00	5,42	5,42	0,00			1			3	2,65
	16:00	5,47	5,47	0,00			1			3	2,65
	17:00	6,09	6,09	0,00			1			3	2,65
	18:00	6,88	6,88	0,00		1	1				2,65
	19:00	7,16	7,07	0,09		1	1				2,65
	20:00	7,16	6,83	0,33		1	1				2,65
	21:00	6,86	6,69	0,17		1	1				2,65
	22:00	6,62	6,49	0,13		1	1				2,65
	23:00	6,41	6,20	0,21		1	1				2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης