

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026	00:00	5,48	3,17	2,30		1					2,65
	01:00	5,00	2,94	2,06		1					2,65
	02:00	4,99	3,12	1,87		1					2,65
	03:00	4,84	3,26	1,59		1					2,65
	04:00	4,94	3,36	1,58		1					2,65
	05:00	4,58	3,16	1,42		1					2,65
	06:00	4,54	2,98	1,56		1					2,15
	07:00	4,60	3,19	1,40		1					1,80
	08:00	4,50	3,45	1,04		1					1,80
	09:00	4,45	3,51	0,94			1				1,80
	10:00	4,94	3,97	0,97			1			1	1,69
	11:00	4,74	3,68	1,05			1			1	1,40
	12:00	4,78	4,78	0,00		1				2	1,40
	13:00	5,24	5,22	0,01		1				2	1,40
	14:00	4,32	3,32	1,00		1					1,73
	15:00	2,66	2,66	0,00			1			2	1,46
	16:00	5,31	5,31	0,00			1			3	0,00
	17:00	5,89	5,89	0,00			1			3	0,00
	18:00	6,13	6,13	0,00		1				3	0,00
	19:00	6,65	6,65	0,00		1				3	0,00
	20:00	6,95	6,90	0,05		1				3	0,33
	21:00	6,59	6,26	0,34		1				3	2,65
	22:00	6,39	6,13	0,26		1				3	2,65
	23:00	4,94	4,72	0,23		1				2	2,65

Μερική διακοπή στις 11:50 λόγω βλάβης στον ΑΣΠ. Γενική διακοπή στις 14:48 λόγω βλάβης στην μονάδα G4. Γενική διακοπή στις 15:06 λόγω βλάβης στην μονάδα G5.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης