

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026	00:00	3,94	3,09	0,85		1					1,70
	01:00	3,82	3,35	0,47		1					0,60
	02:00	3,71	3,28	0,43		1					0,60
	03:00	3,84	3,41	0,43		1					0,60
	04:00	4,26	3,84	0,42		1					0,60
	05:00	4,29	3,85	0,44		1					0,60
	06:00	4,22	3,76	0,46		1					0,60
	07:00	4,20	3,84	0,35		1				1	0,60
	08:00	3,33	3,03	0,30		1				1	0,29
	09:00	2,79	2,79	0,00		1					0,00
	10:00	3,56	3,42	0,13		1				1	0,20
	11:00	4,12	3,77	0,35		1				1	0,60
	12:00	4,01	3,65	0,36		1				1	0,60
	13:00	4,18	3,75	0,43		1				1	0,60
	14:00	4,20	3,81	0,39		1				1	0,60
	15:00	4,39	3,78	0,60		1					0,87
	16:00	4,53	3,76	0,77		1					1,20
	17:00	4,62	3,85	0,77		1					1,43
	18:00	5,48	4,44	1,04		1				1	2,65
	19:00	6,13	5,10	1,03		1				2	2,65
	20:00	6,03	4,53	1,49		1				2	2,65
	21:00	5,81	4,75	1,06		1				2	2,65
	22:00	5,50	4,70	0,80		1				2	2,65
	23:00	5,24	4,20	1,03		1				1	2,65

Μερική διακοπή στο διάστημα 8:26 με 10:33 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης