

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026	00:00	4,75	3,84	0,91		1					2,65
	01:00	4,57	3,61	0,96		1					2,65
	02:00	4,45	3,39	1,05		1					2,65
	03:00	4,28	3,45	0,83		1					1,41
	04:00	3,65	2,99	0,66		1					1,00
	05:00	3,63	3,04	0,59		1					1,00
	06:00	3,65	3,16	0,49		1					0,73
	07:00	3,35	2,87	0,47		1					0,60
	08:00	3,95	3,52	0,43		1				1	0,60
	09:00	4,31	3,88	0,44		1				1	0,60
	10:00	4,17	3,80	0,37		1				1	0,60
	11:00	4,35	3,93	0,42		1				1	0,60
	12:00	4,43	4,05	0,38		1				1	0,60
	13:00	4,38	4,06	0,33		1				1	0,60
	14:00	4,44	4,00	0,44		1				1	1,01
	15:00	4,35	3,75	0,60		1					2,65
	16:00	4,26	3,85	0,42		1					2,65
	17:00	4,67	4,39	0,28		1				1	2,65
	18:00	5,03	4,89	0,13		1				2	2,65
	19:00	5,49	5,49	0,01		1				3	2,65
	20:00	5,19	5,17	0,01		1				2	2,65
	21:00	4,96	4,93	0,03		1				2	2,65
	22:00	5,31	5,31	0,00		1				2	2,65
	23:00	5,19	5,10	0,08		1				3	2,65

Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης