

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026	00:00	5,36	2,90	2,46		1					2,65	
	01:00	5,11	2,91	2,20		1					2,25	
	02:00	4,92	2,90	2,02		1					2,05	
	03:00	4,65	2,81	1,84		1					1,87	
	04:00	4,45	3,02	1,43		1					1,45	
	05:00	4,73	3,28	1,45		1					1,53	
	06:00	5,12	3,10	2,02		1					2,05	
	07:00	5,45	3,42	2,02		1					2,05	
	08:00	5,75	5,60	0,16		1				2	0,16	
	09:00	6,15	6,15	0,00		1				3	0,00	
	10:00	6,44	6,44	0,00		1				3	0,00	
	11:00	6,31	6,31	0,00		1				3	0,00	
	12:00	6,36	6,36	0,00		1				3	0,00	
	13:00	6,42	6,42	0,00		1				3	0,00	
	14:00	6,32	6,32	0,00		1				3	0,00	
	15:00	6,23	6,23	0,00		1				3	0,00	
	16:00	6,14	6,14	0,00		1				3	0,00	
	17:00	6,33	6,33	0,00		1				3	0,00	
	18:00	6,60	6,13	0,46		1				3	0,66	
	19:00	6,93	4,35	2,58		1				1	2,65	
	20:00	6,66	4,05	2,61		1				1	2,65	
	21:00	6,19	3,58	2,61		1					2,65	
	22:00	5,51	2,89	2,61		1					2,65	
	23:00	5,13	2,89	2,23		1					2,27	

Κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης