

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Η Ε Σ Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026	00:00	4,09	3,53	0,56			1				0,60
	01:00	3,56	2,99	0,57			1				0,60
	02:00	3,22	2,79	0,43			1				0,60
	03:00	3,03	3,03	0,00			1				0,60
	04:00	3,14	3,14	0,00			1				0,60
	05:00	3,20	3,20	0,00			1				0,60
	06:00	3,43	3,43	0,00			1				0,60
	07:00	3,84	3,84	0,00			1				0,60
	08:00	3,94	3,94	0,00			1				0,60
	09:00	4,00	3,99	0,01			1				0,69
	10:00	4,25	4,17	0,08			1			1	1,45
	11:00	4,11	3,96	0,16			1			1	1,45
	12:00	4,04	3,96	0,07			1			1	1,45
	13:00	4,04	3,92	0,12			1			1	1,45
	14:00	4,07	3,96	0,11			1				1,45
	15:00	3,34	3,28	0,06			1				1,45
	16:00	3,38	3,30	0,08			1				1,45
	17:00	4,24	4,12	0,12			1				1,45
	18:00	4,95	4,67	0,28			1			1	1,45
	19:00	5,48	5,08	0,39			1			2	1,45
	20:00	5,59	5,17	0,42			1			2	1,45
	21:00	5,36	4,76	0,60			1			2	1,45
	22:00	5,00	4,85	0,14			1			1	1,45
	23:00	4,89	4,69	0,20			1			1	1,45

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης