

| ΗΣ ΜΗΛΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026 | | | |
|--------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------------|---|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW) | | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 1,500 | 1,500 | 0,800 | | |
| Α Ρ Χ Η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW) | Θερμική Παραγωγή (ΜW) | Αιολική Παραγωγή (ΜW) | G3 | G4 | G5 | G7 | G8 | ΦΟΡ.ΗΖ (x11) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW) |
| | | | | | | | | | | | |
| Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026 | 00:00 | 4,67 | 3,08 | 1,59 | | 1 | | | | | 1,63 |
| | 01:00 | 4,37 | 3,02 | 1,36 | | 1 | | | | | 1,37 |
| | 02:00 | 4,04 | 3,22 | 0,83 | | 1 | | | | | 0,85 |
| | 03:00 | 3,93 | 3,10 | 0,83 | | 1 | | | | | 0,85 |
| | 04:00 | 3,89 | 3,06 | 0,83 | | 1 | | | | | 0,85 |
| | 05:00 | 4,00 | 3,18 | 0,82 | | 1 | | | | | 0,85 |
| | 06:00 | 3,93 | 3,10 | 0,83 | | 1 | | | | | 0,85 |
| | 07:00 | 4,25 | 3,41 | 0,83 | | 1 | | | | | 0,85 |
| | 08:00 | 4,51 | 3,32 | 1,18 | | 1 | | | | | 1,34 |
| | 09:00 | 4,68 | 3,25 | 1,43 | | 1 | | | | | 1,50 |
| | 10:00 | 5,27 | 3,45 | 1,82 | | 1 | | | | | 2,03 |
| | 11:00 | 5,61 | 3,59 | 2,02 | | 1 | | | | | 2,15 |
| | 12:00 | 5,47 | 3,33 | 2,14 | | 1 | | | | | 2,24 |
| | 13:00 | 5,61 | 3,40 | 2,21 | | 1 | | | | | 2,36 |
| | 14:00 | 5,85 | 3,24 | 2,61 | | 1 | | | | | 2,65 |
| | 15:00 | 6,03 | 3,41 | 2,61 | | 1 | | | | | 2,65 |
| | 16:00 | 6,13 | 3,52 | 2,61 | | 1 | | | | | 2,65 |
| | 17:00 | 6,32 | 3,71 | 2,61 | | 1 | | | | | 2,65 |
| | 18:00 | 6,74 | 4,12 | 2,61 | | 1 | | | | | 2,65 |
| | 19:00 | 7,14 | 4,53 | 2,61 | | 1 | | | | 1 | 2,65 |
| | 20:00 | 6,96 | 4,35 | 2,61 | | 1 | | | | 1 | 2,65 |
| | 21:00 | 6,62 | 4,01 | 2,61 | | 1 | | | | | 2,65 |
| | 22:00 | 5,90 | 3,29 | 2,61 | | 1 | | | | | 2,65 |
| | 23:00 | 5,51 | 2,99 | 2,52 | | 1 | | | | | 2,57 |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης