

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026	00:00	4,61	3,18	1,43		1					1,45	
	01:00	4,74	3,32	1,42		1					1,43	
	02:00	4,48	3,65	0,83		1					0,85	
	03:00	4,31	3,48	0,83		1					0,85	
	04:00	4,28	3,45	0,83		1					0,85	
	05:00	4,29	3,46	0,83		1					0,85	
	06:00	3,81	2,98	0,83		1					0,85	
	07:00	4,01	3,18	0,83		1					0,85	
	08:00	4,52	3,69	0,83		1					1,47	
	09:00	5,22	3,68	1,53		1					1,95	
	10:00	6,04	4,44	1,60		1				1	1,71	
	11:00	6,38	6,38	0,00		1				4	0,00	
	12:00	6,37	6,37	0,00		1				4	0,00	
	13:00	6,65	6,65	0,00		1				4	0,00	
	14:00	6,22	6,22	0,00		1				3	0,00	
	15:00	6,02	6,02	0,00		1				3	0,00	
	16:00	5,89	5,89	0,00		1				3	0,00	
	17:00	6,06	6,06	0,00		1				3	0,00	
	18:00	6,18	6,18	0,00		1				3	0,00	
	19:00	6,75	6,75	0,00		1				4	0,00	
	20:00	6,64	6,64	0,00		1				4	0,00	
	21:00	6,29	4,93	1,35		1				2	1,71	
	22:00	6,08	3,47	2,61		1					2,65	
	23:00	5,66	3,27	2,39		1					2,42	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης