

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026	00:00	4,64	4,17	0,47		1				1	0,60	
	01:00	4,52	4,23	0,29		1				1	0,60	
	02:00	4,45	4,06	0,38		1				1	0,60	
	03:00	3,77	3,38	0,40		1				1	0,60	
	04:00	3,55	3,16	0,39		1					0,60	
	05:00	3,59	3,21	0,38		1					0,60	
	06:00	3,65	3,22	0,43		1					0,60	
	07:00	3,99	3,59	0,41		1					0,60	
	08:00	4,34	3,91	0,42		1					0,71	
	09:00	5,18	4,40	0,79		1				1	1,20	
	10:00	5,45	4,69	0,76		1				1	1,20	
	11:00	5,40	4,98	0,42		1				2	1,20	
	12:00	5,50	5,14	0,37		1				2	1,02	
	13:00	5,40	4,91	0,49		1				2	1,00	
	14:00	5,51	5,03	0,48		1				2	1,00	
	15:00	5,17	4,57	0,60		1				2	1,61	
	16:00	5,36	4,30	1,06		1				1	2,65	
	17:00	5,84	5,44	0,39		1				2	2,65	
	18:00	5,95	5,50	0,44		1				2	2,65	
	19:00	6,60	5,70	0,91		1				3	2,65	
	20:00	6,54	5,28	1,26		1				3	2,64	
	21:00	6,35	5,02	1,33		1				2	1,80	
	22:00	5,84	5,11	0,73		1				2	1,20	
	23:00	5,25	4,80	0,45		1				2	1,20	

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης