

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026	00:00	1,68	1,15	0,53		1	1					0,57	0,56
	01:00	1,57	1,15	0,42		1	1					0,46	0,45
	02:00	1,49	1,26	0,23		1	1					0,24	0,37
	03:00	1,49	1,30	0,19		1	1					0,20	0,37
	04:00	1,48	1,30	0,18		1	1					0,20	0,36
	05:00	1,51	1,32	0,19		1	1					0,20	0,39
	06:00	1,57	1,38	0,19		1	1					0,20	0,45
	07:00	1,90	1,71	0,19		1	1					0,20	0,62
	08:00	2,07	2,06	0,01			1	1	1	1		0,01	0,02
	09:00	2,13	2,13	0,00			1	1	1	1		0,00	0,00
	10:00	2,14	2,13	0,01			1	1	1	1		0,00	0,14
	11:00	2,13	1,79	0,34		1	1	1				0,36	0,46
	12:00	2,06	1,67	0,39		1	1	1				0,40	0,41
	13:00	2,14	1,70	0,45		1	1	1				0,45	0,46
	14:00	2,10	1,67	0,43		1	1	1				0,45	0,43
	15:00	2,14	1,70	0,44		1	1	1				0,44	0,46
	16:00	2,26	1,68	0,58		1	1	1				0,58	0,58
	17:00	2,35	1,68	0,66		1	1	1				0,67	0,67
	18:00	2,51	1,72	0,79		1	1	1				0,79	0,81
	19:00	2,61	1,71	0,90		1	1	1				0,91	0,91
20:00	2,62	1,72	0,90		1	1	1				0,91	0,91	
21:00	2,53	1,72	0,81		1	1	1				0,85	0,84	
22:00	2,22	1,67	0,55		1	1	1				0,56	0,56	
23:00	1,91	1,27	0,65		1	1					0,65	0,67	

Στο διάστημα από τις 08:00 έως τις 11:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΤΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης