

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026	00:00	1,67	1,12	0,55		1	1					0,56	0,55	
	01:00	1,62	1,10	0,52		1	1					0,53	0,50	
	02:00	1,49	1,13	0,36		1	1					0,36	0,37	
	03:00	1,48	1,11	0,37		1	1					0,38	0,37	
	04:00	1,42	1,14	0,29		1	1					0,30	0,31	
	05:00	1,53	1,14	0,39		1	1					0,41	0,41	
	06:00	1,64	1,14	0,50		1	1					0,50	0,52	
	07:00	1,75	1,17	0,58		1	1					0,60	0,60	
	08:00	1,88	1,24	0,64		1	1					0,66	0,66	
	09:00	1,94	1,26	0,68		1	1					0,68	0,68	
	10:00	2,07	1,38	0,69		1	1					0,69	0,73	
	11:00	2,02	1,43	0,60		1	1					0,60	0,71	
	12:00	1,93	1,34	0,60		1	1					0,60	0,68	
	13:00	2,05	1,46	0,60		1	1					0,60	0,72	
	14:00	2,16	1,57	0,60		1	1					0,60	0,76	
	15:00	2,21	1,62	0,60		1	1					0,60	0,77	
	16:00	2,17	1,58	0,59		1	1					0,60	0,76	
	17:00	2,33	1,75	0,59		1	1					0,60	0,80	
	18:00	2,61	2,01	0,60		1	1	1				0,60	0,87	
	19:00	2,85	2,25	0,60		1	1	1				0,60	1,00	
20:00	2,81	2,21	0,60		1	1	1				0,60	0,98		
21:00	2,59	1,99	0,60		1	1	1				0,61	0,89		
22:00	2,33	1,69	0,64		1	1	1				0,65	0,65		
23:00	2,09	1,58	0,51		1	1	1				0,52	0,55		

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης