

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026	00:00	1,89	1,73	0,16		1	1	1				0,26	0,32	
	01:00	1,76	1,68	0,09		1	1					0,58	0,61	
	02:00	1,61	1,41	0,20		1	1					0,51	0,48	
	03:00	1,57	1,46	0,11		1	1					0,46	0,44	
	04:00	1,50	1,32	0,17		1	1					0,39	0,38	
	05:00	1,43	1,22	0,21		1	1					0,31	0,31	
	06:00	1,41	1,17	0,24		1	1					0,28	0,29	
	07:00	1,57	1,24	0,33		1	1					0,43	0,44	
	08:00	1,69	1,37	0,32		1	1					0,55	0,56	
	09:00	1,84	1,65	0,19		1	1					0,64	0,64	
	10:00	2,02	1,72	0,30		1	1					0,66	0,63	
	11:00	2,19	1,90	0,30		1	1	1				0,50	0,51	
	12:00	2,33	2,03	0,30		1	1	1				0,62	0,64	
	13:00	2,39	2,12	0,27		1	1	1				0,71	0,71	
	14:00	2,43	2,31	0,12		1	1	1				0,75	0,76	
	15:00	2,50	2,22	0,28		1	1	1				0,80	0,81	
	16:00	2,57	2,35	0,22		1	1	1				0,88	0,88	
	17:00	2,65	2,54	0,11		1	1	1				0,92	0,92	
	18:00	2,82	2,65	0,17		1	1	1				0,99	0,99	
	19:00	2,84	2,65	0,20		1	1	1				1,00	1,00	
	20:00	2,75	2,55	0,20		1	1	1				0,97	0,96	
	21:00	2,52	2,14	0,38		1	1	1				0,90	0,84	
	22:00	2,26	1,77	0,50		1	1	1				0,60	0,59	
	23:00	1,96	1,47	0,49		1	1					0,50	0,55	

Το ΑΠ Κόκκινος Κάβος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 02:35 - 02:55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης