

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2026	00:00	1,91	1,83	0,07		1	1	1				0,35	0,43	
	01:00	1,74	1,65	0,10		1	1					0,61	0,60	
	02:00	1,66	1,50	0,16		1	1					0,55	0,54	
	03:00	1,61	1,45	0,16		1	1					0,49	0,48	
	04:00	1,60	1,44	0,16		1	1					0,47	0,48	
	05:00	1,62	1,35	0,27		1	1					0,50	0,50	
	06:00	1,73	1,28	0,44		1	1					0,59	0,59	
	07:00	1,85	1,29	0,56		1	1					0,65	0,65	
	08:00	1,87	1,34	0,52		1	1					0,65	0,65	
	09:00	1,12	1,10	0,03		1	1					0,41	0,04	
	10:00	1,42	1,42	0,00		1	1	1				0,39	0,00	
	11:00	1,46	1,46	0,00		1	1	1				0,32	0,03	
	12:00	1,50	1,49	0,01		1	1	1				0,35	0,18	
	13:00	1,49	1,46	0,03		1	1					0,38	0,38	
	14:00	1,52	1,51	0,01		1	1					0,38	0,40	
	15:00	1,55	1,55	0,00		1	1					0,45	0,44	
	16:00	1,54	1,54	0,00		1	1					0,42	0,42	
	17:00	1,62	1,62	0,01		1	1					0,49	0,50	
	18:00	1,74	1,73	0,01		1	1					0,59	0,59	
	19:00	2,02	2,01	0,01		1	1					0,64	0,62	
20:00	2,47	2,39	0,08		1	1	1				0,78	0,79		
21:00	2,56	2,41	0,15		1	1	1				0,88	0,87		
22:00	2,32	2,14	0,18		1	1	1				0,65	0,64		
23:00	2,07	1,89	0,18		1	1	1				0,41	0,39		

Μερική διακοπή στο διάστημα 09:00-12:35 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το ΑΠ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΒΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 09:00 με 11:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης