

| ΗΣ ΡΟΔΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | Saturday, March 7, 2026 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|-------------|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 22.00 | 20.00 | 27.00 | 32.90 | 27.90 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) | |
| Ρ Ο Δ Ο Σ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Θερμικό Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW) | ΑΗΣ ΣΩΡΑΝΗΣ | | | | | | ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ | | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) | |
| | | | | | | DIESEL 3 | DIESEL 4 | DIESEL 5 | AEP 1 | AEP 2 | AEP 3 | AEP 4 | AEP 5 | AEP 6 | DIESEL 1 | DIESEL 2 | DIESEL 3 | DIESEL 4 | | | DIESEL 5 |
| Saturday, March 7, 2026 | 00:00 | 53.46 | 40.77 | 12.69 | 0.00 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 18.55 | 16.04 | |
| | 01:00 | 48.99 | 40.13 | 8.86 | 0.00 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 15.09 | 14.70 | |
| | 02:00 | 47.34 | 41.68 | 5.66 | 0.00 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 13.45 | 14.20 | |
| | 03:00 | 45.22 | 40.54 | 4.68 | 0.00 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 10.88 | 12.62 | |
| | 04:00 | 44.73 | 40.69 | 4.04 | 0.00 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 10.61 | 12.13 | |
| | 05:00 | 45.83 | 40.56 | 5.27 | 0.00 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 11.79 | 13.23 | |
| | 06:00 | 47.61 | 43.59 | 3.84 | 0.18 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 12.84 | 14.23 | |
| | 07:00 | 51.49 | 42.51 | 4.89 | 4.09 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 12.94 | 14.22 | |
| | 08:00 | 56.27 | 40.43 | 4.28 | 11.56 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 10.98 | 12.11 | |
| | 09:00 | 58.20 | 33.90 | 6.63 | 17.67 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 12.36 | 12.16 | |
| | 10:00 | 56.67 | 27.89 | 7.38 | 21.40 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 9.57 | 10.58 | |
| | 11:00 | 55.78 | 27.44 | 5.08 | 23.26 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 6.60 | 8.32 | |
| | 12:00 | 57.75 | 27.43 | 6.32 | 24.00 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 8.13 | 9.55 | |
| | 13:00 | 58.65 | 27.55 | 7.89 | 23.20 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 9.88 | 10.63 | |
| | 14:00 | 56.21 | 27.56 | 7.81 | 20.83 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 9.92 | 10.61 | |
| | 15:00 | 54.23 | 29.01 | 8.69 | 16.53 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 12.18 | 11.31 | |
| | 16:00 | 53.78 | 33.61 | 10.15 | 10.02 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 17.56 | 13.13 | |
| | 17:00 | 56.35 | 45.97 | 8.12 | 2.26 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 19.86 | 16.23 |
| | 18:00 | 65.84 | 59.22 | 6.61 | 0.01 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 23.01 | 19.75 |
| | 19:00 | 70.55 | 66.87 | 3.68 | 0.00 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 24.74 | 21.17 |
| | 20:00 | 70.33 | 69.26 | 1.07 | 0.00 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 24.68 | 21.10 |
| | 21:00 | 67.26 | 67.09 | 0.18 | 0.00 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 22.95 | 20.18 |
| | 22:00 | 63.13 | 63.10 | 0.03 | 0.00 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 22.17 | 18.94 |
| 23:00 | 57.97 | 57.94 | 0.03 | 0.00 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 19.01 | 17.39 | |

Περιορισμός διεισδυσης Α/Π λόγω μετρήσεων D1 ΘΗΣ (10:38 - 11:26)

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης