

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Friday, March 13, 2026														
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																								
Ημερομηνία	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ										ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						14.50	10.50	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10					
						ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7	
Friday, March 13, 2026	00:00	51.49	44.53	6.96	0.00					1		1						1		1					17.42	15.45
	01:00	47.33	40.80	6.54	0.00					1		1						1		1					13.51	14.20
	02:00	45.78	39.44	6.34	0.00					1		1						1		1					12.02	13.18
	03:00	44.56	39.89	4.67	0.00					1		1						1		1					10.91	11.96
	04:00	44.88	40.75	4.13	0.00					1		1						1		1					11.10	12.28
	05:00	46.55	43.95	2.61	0.00					1		1						1		1					12.84	13.95
	06:00	51.10	48.42	2.27	0.41					1		1						1	1	1					12.38	11.29
	07:00	57.98	52.34	0.95	4.69					1		1						1	1	1					12.35	13.89
	08:00	60.89	49.93	0.37	10.58					1		1						1	1	1					9.36	10.90
	09:00	63.70	47.35	0.13	16.22					1		1						1	1	1					8.28	8.08
	10:00	63.49	42.85	0.21	20.42					1		1		1				1	1	1					9.41	10.47
	11:00	63.25	40.73	0.96	21.56					1		1		1				1	1	1					8.04	9.09
	12:00	63.59	41.61	1.29	20.69					1		1		1				1	1	1					9.22	10.30
	13:00	63.28	44.10	1.59	17.59					1		1		1				1	1	1					11.80	13.09
	14:00	62.71	47.64	1.22	13.85					1		1		1				1	1	1					15.34	14.66
	15:00	59.03	47.21	0.26	11.56					1		1		1				1	1	1					13.89	14.24
	16:00	58.81	51.65	0.11	7.05					1		1		1				1	1	1					14.54	15.53
	17:00	61.79	59.83	0.00	1.96					1		1		1				1	1	1					20.64	17.95
	18:00	69.89	69.86	0.02	0.01					1		1		1	1			1	1	1					20.05	20.96
	19:00	73.76	73.47	0.29	0.00					1		1		1	1			1	1	1					25.16	22.13
	20:00	73.94	73.28	0.66	0.00					1		1		1	1			1	1	1					25.86	22.18
	21:00	71.07	69.71	1.35	0.00					1		1		1	1			1	1	1					24.36	21.32
	22:00	65.48	63.13	2.35	0.00					1		1		1	1			1	1	1					19.87	19.64
23:00	58.53	56.21	2.32	0.00					1		1		1				1	1	1					17.34	17.56	

Λειτουργία D5 ΑΗΣ μετά απο αίτημα του σταθμού

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης