

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Saturday, March 14, 2026																	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																											
Ημερομηνία	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αριτικό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ										ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10							
						ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7				
Saturday, March 14, 2026	00:00	51.70	49.01	2.69	0.00					1																	16.50	15.51	
	01:00	47.43	41.29	6.14	0.00					1																		13.58	14.23
	02:00	46.34	40.50	5.84	0.00					1																		12.56	13.74
	03:00	45.15	41.24	3.92	0.00					1																		11.34	12.55
	04:00	44.66	42.11	2.55	0.00					1																		10.63	12.06
	05:00	45.43	42.41	3.02	0.00					1																		11.45	12.83
	06:00	48.56	45.21	3.19	0.16					1																		14.64	14.52
	07:00	54.17	51.61	1.27	1.29					1																		18.11	15.86
	08:00	60.30	52.41	1.58	6.31					1	1																	14.92	15.79
	09:00	63.78	52.11	2.41	9.25					1	1																	20.69	16.36
	10:00	65.53	50.83	2.40	12.30					1	1																	22.78	15.97
	11:00	64.89	45.68	4.65	14.56					1	1																	22.48	15.10
	12:00	67.50	43.79	9.45	14.27					1	1																	23.41	15.97
	13:00	69.18	38.15	15.47	15.56					1	1																	24.06	16.09
	14:00	66.34	37.11	14.82	14.42					1	1																	23.02	15.58
	15:00	63.31	39.24	14.11	9.96					1	1																	21.85	16.01
	16:00	63.22	41.68	14.80	6.75					1	1																	21.98	16.94
	17:00	66.92	47.54	17.44	1.95					1	1																	23.46	19.49
	18:00	75.39	55.07	20.30	0.02					1	1																	26.26	22.61
	19:00	78.80	56.92	21.89	0.00					1	1																	27.57	23.64
	20:00	77.35	56.64	20.71	0.00					1	1																	27.07	23.20
	21:00	72.37	53.57	18.79	0.00					1	1																	25.31	21.71
	22:00	66.26	48.18	18.08	0.00							1																23.20	19.88
23:00	59.41	43.60	15.80	0.00							1																20.79	17.82	

Λειτουργία D5 ΑΗΣ μετά απο αίτημα σταθμού

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης