

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Tuesday, March 17, 2026															
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
Η α ρ α τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ										ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10					
						ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7		
	00:00	53.53	45.83	7.70	0.00					1		1														15.23	15.93
	01:00	48.31	40.38	7.93	0.00					1		1														16.81	14.49
	02:00	46.58	42.78	3.80	0.00					1		1														16.27	13.97
	03:00	45.67	43.79	1.88	0.00					1		1														15.96	13.70
	04:00	45.33	44.50	0.82	0.00					1		1														15.77	13.60
	05:00	47.33	45.51	1.81	0.00					1		1														16.39	14.20
	06:00	52.25	48.45	3.18	0.62					1		1												1		18.12	15.49
	07:00	60.29	50.73	4.43	5.12					1		1	1											1		19.83	16.55
	08:00	62.80	47.29	5.00	10.51							1	1											1		19.39	15.69
	09:00	66.03	47.87	8.94	9.22								1	1										1		22.89	17.04
	10:00	68.54	47.76	10.93	9.85								1	1										1		23.78	17.61
	11:00	69.77	48.39	10.96	10.42								1	1										1		24.02	17.80
	12:00	71.21	55.67	6.72	8.83								1	1										1		24.83	18.72
	13:00	72.28	51.98	13.37	6.93								1	1										1		25.19	19.60
	14:00	72.16	56.02	11.61	4.53								1	1										1		25.14	20.29
	15:00	71.48	55.05	13.45	2.98								1	1										1		25.07	20.55
	16:00	75.78	60.47	13.93	1.37								1	1										1		26.45	22.32
	17:00	77.66	69.62	7.36	0.68					1			1	1										1		27.04	23.09
	18:00	83.63	73.24	10.39	0.00					1			1	1										1		29.12	25.09
	19:00	87.46	71.13	16.33	0.00					1			1	1										1		30.53	26.24
	20:00	86.45	70.15	16.30	0.00					1			1	1										1		30.18	25.94
	21:00	81.04	60.92	20.12	0.00					1			1	1										1		28.25	24.31
	22:00	72.33	49.57	22.75	0.00					1			1	1										1		25.24	21.70
	23:00	61.45	42.46	18.99	0.00					1			1	1										1		21.63	18.43

Λειτουργία D5 ΑΗΣ μετά απο αίτημα σταθμού

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης