

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Saturday, March 21, 2026																		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
ΗΜΕΡΑ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (Μw)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)						
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
Saturday, March 21, 2026	00:00	59.69	40.87	18.82	0.00																			20.30	17.91	
	01:00	53.95	36.46	17.50	0.00																				18.81	16.19
	02:00	51.42	33.70	17.72	0.00																				17.90	15.43
	03:00	49.87	32.71	17.15	0.00																				17.35	14.96
	04:00	49.61	32.55	17.07	0.00																				17.24	14.88
	05:00	51.23	33.88	17.35	0.00																				17.75	15.37
	06:00	55.13	37.04	17.83	0.26																				19.18	16.46
	07:00	62.16	40.85	19.16	2.15																				21.67	18.00
	08:00	70.40	46.43	19.74	4.23																				24.53	19.85
	09:00	76.98	47.93	21.80	7.25																				27.03	20.92
	10:00	79.90	45.68	22.47	11.75																				28.08	20.45
	11:00	80.92	43.23	23.48	14.21																				28.45	20.01
	12:00	103.69	64.14	24.22	15.33																				29.86	26.51
	13:00	86.56	46.80	24.68	15.08																				30.35	21.44
	14:00	84.70	47.66	23.31	13.73																				29.63	21.29
	15:00	80.65	45.94	22.89	11.82																				28.16	20.65
	16:00	77.09	50.02	20.47	6.60																				24.83	21.15
	17:00	78.67	61.87	14.83	1.97																				18.53	23.01
	18:00	88.32	65.22	23.04	0.06																				30.78	26.48
	19:00	93.78	71.62	22.16	0.00																				32.80	28.13
	20:00	90.99	70.20	20.78	0.00																				31.71	27.30
	21:00	85.42	65.00	20.42	0.00																				29.84	25.63
	22:00	77.83	56.48	21.35	0.00																				27.14	23.35
23:00	69.12	49.46	19.65	0.00																				24.13	20.73	

1. Μετρήσεις καυσαερίων AEP 3 & Περιορισμός A/Π λόγω μετρήσεων καυσαερίων AEP 5.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης