

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Sunday, March 22, 2026																		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (Μw)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)						
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
Sunday, March 22, 2026	00:00	61.22	43.11	18.11	0.00							1	1									1	1	21.34	18.37	
	01:00	56.08	40.95	15.13	0.00							1	1										1	1	19.55	16.82
	02:00	53.22	37.07	16.15	0.00							1	1										1	1	18.52	15.97
	03:00	50.82	36.63	14.20	0.00							1	1										1	1	17.69	15.25
	04:00	50.19	37.03	13.16	0.00							1	1										1	1	17.45	15.06
	05:00	51.20	38.94	12.26	0.00							1	1										1	1	17.80	15.36
	06:00	53.11	39.75	12.48	0.89							1	1										1	1	18.46	15.67
	07:00	56.69	38.68	11.83	6.19							1	1										1	1	19.83	15.15
	08:00	59.58	36.88	9.82	12.88							1	1										1	1	20.42	14.01
	09:00	62.35	37.50	7.46	17.38							1	1										1	1	19.86	13.49
	10:00	64.16	34.86	9.66	19.64							1	1										1	1	19.58	13.36
	11:00	64.41	36.06	7.63	20.72							1	1										1	1	18.64	13.11
	12:00	65.80	37.12	8.67	20.01							1	1										1	1	20.70	13.74
	13:00	65.38	38.42	8.66	18.30							1	1										1	1	21.93	14.12
	14:00	63.96	39.41	8.70	15.85							1	1										1	1	22.39	14.43
	15:00	61.12	36.52	11.44	13.15							1	1										1	1	21.52	14.39
	16:00	60.59	40.56	11.95	8.08							1	1										1	1	21.33	15.75
	17:00	63.34	49.07	11.82	2.46							1	1										1	1	22.24	18.27
	18:00	73.17	61.50	11.61	0.07							1	1										1	1	25.36	21.93
	19:00	80.57	71.61	8.95	0.00							1	1										1	1	28.02	24.17
	20:00	81.19	73.72	7.46	0.00							1	1										1	1	28.30	24.36
	21:00	78.03	73.31	4.71	0.00							1	1										1	1	27.20	23.41
	22:00	70.87	68.46	2.41	0.00							1	1										1	1	24.05	21.26
23:00	62.41	60.73	1.68	0.00							1	1										1	1	20.54	18.72	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης