

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Monday, March 23, 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (Μw)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)				
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
Monday, March 23, 2026	00:00	55.71	54.03	1.67	0.00	1							1									1	14.80	16.31
	01:00	51.71	49.46	2.25	0.00	1							1									1	16.11	15.51
	02:00	49.32	48.39	0.93	0.00	1							1									1	15.65	14.79
	03:00	47.77	44.42	3.35	0.00	1							1									1	14.02	14.33
	04:00	47.79	41.46	6.33	0.00	1							1									1	13.84	14.34
	05:00	50.12	46.51	3.61	0.00	1							1									1	16.02	15.04
	06:00	55.61	52.61	2.31	0.69	1							1									1	15.34	15.51
	07:00	64.08	58.31	1.41	4.35	1							1									1	18.62	17.92
	08:00	68.06	56.56	1.71	9.79	1							1									1	17.34	17.48
	09:00	69.36	53.00	2.28	14.07	1							1									1	14.33	15.89
	10:00	71.20	52.01	3.31	15.88	1							1									1	21.08	16.60
	11:00	70.62	53.28	3.70	13.64	1							1									1	22.90	17.09
	12:00	72.00	55.67	4.51	11.82	1							1	1								1	22.78	18.05
	13:00	73.76	57.80	4.98	10.98	1							1	1								1	23.22	18.83
	14:00	77.24	57.85	5.93	13.45	1							1	1								1	23.61	18.78
	15:00	73.65	51.79	8.19	13.67	1							1	1	1							1	26.02	18.00
	16:00	70.88	50.44	11.14	9.30	1							1	1								1	25.01	18.47
	17:00	71.16	57.06	11.17	2.92	1							1	1	1							1	25.02	20.47
	18:00	79.84	66.67	13.09	0.07	1							1	1								1	27.81	23.93
	19:00	85.90	74.77	11.13	0.00	1							1	1		1						1	29.91	25.77
	20:00	86.10	77.90	8.20	0.00	1							1			1						1	29.97	25.83
	21:00	83.02	75.89	7.12	0.00	1							1			1						1	28.95	24.91
	22:00	75.53	70.85	4.68	0.00	1							1			1						1	25.76	22.66
23:00	65.66	62.38	3.28	0.00	1							1			1						1	22.87	19.70	

1.Λειτουργία D3 ΑΗΣ μετά απο αίτημα σταθμού για ανάγκες ατμοπαραγωγής.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης