

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Tuesday, March 24, 2026																	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (Μw)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)				
							DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
		00:00	57.37	53.12	4.25	0.00						1		1					1	1			1	20.03	17.21
		01:00	51.99	45.08	6.90	0.00						1		1					1				1	18.05	15.60
		02:00	50.13	41.63	8.50	0.00						1		1					1				1	17.37	15.04
		03:00	48.73	42.77	5.96	0.00						1		1					1				1	16.87	14.62
		04:00	48.42	42.63	5.78	0.00						1		1					1				1	16.77	14.52
		05:00	50.01	45.62	4.39	0.00						1		1					1				1	17.39	15.00
		06:00	55.77	53.22	2.13	0.42						1		1					1	1			1	19.40	16.60
		07:00	64.64	60.19	1.01	3.43						1	1	1					1	1			1	21.99	18.36
		08:00	69.67	62.45	1.02	6.20	1					1	1	1					1	1			1	17.42	19.04
		09:00	72.05	62.50	0.44	9.12	1					1	1	1					1	1			1	20.05	18.53
		10:00	72.33	61.68	1.64	9.01	1					1	1	1					1				1	24.16	19.00
		11:00	75.27	69.80	2.01	3.47	1					1	1	1					1				1	24.41	21.54
		12:00	83.27	79.85	1.02	2.39	1					1	1	1					1		1		1	28.30	24.26
		13:00	90.21	79.06	4.81	6.34	1					1	1	1					1	1			1	31.25	25.16
		14:00	92.79	81.65	3.59	7.55	1					1	1	1					1	1			1	32.59	25.57
		15:00	91.34	80.91	6.94	3.49	1					1	1	1					1	1			1	31.98	26.35
		16:00	92.56	85.17	5.81	1.58	1					1	1	1					1	1			1	32.28	27.30
		17:00	94.67	90.65	3.51	0.52	1					1	1	1					1	1			1	33.06	28.25
		18:00	99.46	95.53	3.91	0.02	1					1	1	1					1	1			1	34.80	29.83
		19:00	101.19	97.99	3.20	0.00	1					1	1	1					1	1			1	35.43	30.36
		20:00	98.84	92.91	5.93	0.00	1					1	1	1					1	1			1	34.62	29.65
		21:00	91.68	87.56	4.11	0.00	1					1	1	1					1	1			1	32.15	27.50
		22:00	82.95	81.54	1.40	0.00	1					1	1	1					1	1			1	29.03	24.88
		23:00	73.12	72.06	1.06	0.00	1					1	1	1					1	1			1	25.41	21.94

1.Ενταξη D3 ΑΗΣ λόγω καταγίδων με έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης