

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Wednesday, March 25, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατή απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
ΡΩΣΕ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θερμικό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατή απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4		
Wednesday, March 25, 2026	00:00	63.29	62.76	0.53	0.00	1				1							1	17.87	18.89	
	01:00	55.84	55.52	0.32	0.00					1							1	19.52	16.75	
	02:00	52.01	51.98	0.03	0.00					1							1	18.21	15.60	
	03:00	50.93	50.92	0.01	0.00					1							1	17.82	15.28	
	04:00	50.35	50.17	0.18	0.00					1							1	17.60	15.10	
	05:00	51.75	51.50	0.25	0.00					1							1	18.07	15.52	
	06:00	54.69	54.01	0.33	0.35					1							1	19.07	16.30	
	07:00	60.21	57.66	0.28	2.27					1							1	21.00	17.38	
	08:00	66.96	60.16	0.70	6.10					1							1	23.26	18.26	
	09:00	69.48	59.21	2.23	8.04					1							1	23.78	18.43	
	10:00	68.71	51.34	3.20	14.16					1							1	21.71	16.36	
	11:00	65.56	46.59	1.93	17.05					1							1	20.71	14.55	
	12:00	66.25	46.77	2.51	16.97					1							1	22.84	14.78	
	13:00	65.94	46.64	2.26	17.04					1							1	22.61	14.67	
	14:00	62.28	45.15	0.78	16.35					1							1	20.69	13.78	
	15:00	58.86	47.79	0.34	10.73					1							1	20.67	14.44	
	16:00	59.79	53.10	0.57	6.13					1							1	19.60	16.10	
	17:00	64.68	60.72	2.48	1.48					1							1	22.23	18.96	
18:00	74.64	71.07	3.54	0.03					1							1	26.01	22.38		
19:00	81.42	78.05	3.38	0.00					1							1	28.43	24.43		
20:00	81.48	80.28	1.21	0.00					1							1	28.53	24.44		
21:00	78.55	76.01	2.53	0.00					1							1	27.50	23.56		
22:00	72.25	66.39	5.86	0.00					1							1	25.20	21.68		
23:00	64.76	57.82	6.94	0.00					1							1	22.26	19.43		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης