

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Saturday, February 28, 2026																	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
Ρ	Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θερμικό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΩΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατή απορρόφηση Αιολικής Παραγωγής (MW)				
							DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
Saturday, February 28, 2026		00:00	61.84	54.96	6.88	0.00					1	1											20.52	18.55	
		01:00	55.87	51.37	4.50	0.00					1	1												16.51	16.76
		02:00	52.13	48.16	3.98	0.00					1	1												8.84	7.73
		03:00	51.15	47.68	3.46	0.00					1	1												10.60	11.75
		04:00	51.24	47.05	4.19	0.00					1	1												15.26	15.37
		05:00	52.04	47.31	4.72	0.00					1	1												15.52	15.61
		06:00	56.59	52.00	4.51	0.08					1	1												16.00	16.96
		07:00	62.34	54.36	4.12	3.86					1	1												17.57	17.54
		08:00	67.48	52.81	3.13	11.54					1	1												14.95	16.54
		09:00	71.57	50.63	3.58	17.36					1	1												13.27	14.81
		10:00	71.86	48.37	2.61	20.88					1	1												12.90	11.58
		11:00	70.43	44.66	3.07	22.69					1	1												14.28	14.32
		12:00	71.54	44.45	3.90	23.20					1	1												14.69	14.50
		13:00	71.22	43.37	5.54	22.32					1	1												15.33	14.67
		14:00	70.09	44.72	5.57	19.81					1	1												16.14	15.08
		15:00	68.08	49.13	3.17	15.77					1	1												6.48	5.71
		16:00	68.91	55.04	4.60	9.26					1	1												11.68	13.04
		17:00	73.75	68.54	3.47	1.73					1	1												20.21	13.02
		18:00	85.96	83.40	2.55	0.00					1	1											1	30.06	25.79
		19:00	90.53	87.80	2.73	0.00					1	1											1	31.73	27.16
		20:00	89.33	87.18	2.15	0.00					1	1											1	31.26	26.80
		21:00	84.69	83.87	0.82	0.00					1	1											1	28.91	25.41
		22:00	78.24	77.02	1.22	0.00					1	1											1	27.46	23.47
	23:00	70.00	68.99	1.01	0.00					1	1											1	24.57	21.00	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης