

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026	00:00	13,35	9,97	3,38		1		1			4,67
	01:00	12,25	8,65	3,60		1		1			4,29
	02:00	12,22	8,70	3,53		1		1			4,28
	03:00	11,73	8,09	3,64		1		1			4,11
	04:00	11,28	7,63	3,64		1		1			3,95
	05:00	11,12	7,64	3,48		1		1			3,89
	06:00	11,56	8,07	3,48		1		1			4,04
	07:00	12,75	9,02	3,72		1		1			4,46
	08:00	13,02	9,40	3,62		1		1			4,56
	09:00	12,88	9,31	3,56		1		1			4,51
	10:00	12,59	9,10	3,49		1		1			4,41
	11:00	12,92	9,71	3,21		1		1			4,52
	12:00	13,66	10,27	3,38	1	1					4,78
	13:00	13,30	9,41	3,89	1	1					4,65
	14:00	12,85	8,79	4,06	1	1					4,50
	15:00	12,42	8,49	3,93	1	1					4,35
	16:00	13,45	9,02	4,44	1	1					4,71
	17:00	15,45	10,83	4,62	1	1					5,41
	18:00	18,48	13,14	5,34	1	1		1			6,47
	19:00	19,61	14,05	5,57	1	1		1			6,87
	20:00	19,81	14,19	5,62	1	1		1			6,93
	21:00	18,52	13,01	5,51	1	1		1			6,48
	22:00	16,51	12,24	4,27	1	1		1			5,78
	23:00	14,40	10,51	3,89	1	1		1			4,71

Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μία Α/Γ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης