

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2026	00:00	12,42	9,39	3,03		1		1			4,35
	01:00	11,54	8,55	2,99		1		1			4,04
	02:00	11,63	9,27	2,36		1		1			4,07
	03:00	11,30	10,14	1,16		1		1			3,96
	04:00	10,90	9,12	1,78		1		1			3,63
	05:00	10,86	8,06	2,81		1		1			3,59
	06:00	12,21	8,97	3,24		1		1			4,27
	07:00	14,58	12,04	2,54		1		1	1		4,16
	08:00	14,79	11,77	3,02		1		1	1		4,36
	09:00	13,99	12,21	1,78		1		1	1		3,56
	10:00	13,22	11,98	1,24		1		1	1		2,80
	11:00	12,59	11,74	0,85		1		1	1		2,16
	12:00	12,95	11,50	1,45		1		1	1		2,53
	13:00	12,61	10,97	1,65		1		1	1		2,72
	14:00	12,22	9,59	2,63		1		1			4,28
	15:00	12,29	9,18	3,11		1		1			4,30
	16:00	13,30	10,34	2,96		1		1			4,66
	17:00	15,22	13,04	2,18	1	1		1			3,82
	18:00	18,31	15,30	3,00	1	1		1			6,45
	19:00	19,92	17,52	2,39	1	1		1	1		6,42
20:00	20,05	18,37	1,68	1	1		1	1		5,87	
21:00	18,51	17,57	0,94	1	1		1	1		4,00	
22:00	16,60	16,12	0,48	1	1		1	1		2,14	
23:00	14,78	14,21	0,56	1	1		1			3,38	

Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μία Α/Γ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης