

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 3 Μαρτίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 3 Μαρτίου 2026	00:00	12,63	11,87	0,76	1	1		1			1,94
	01:00	11,61	10,95	0,66	1	1					3,36
	02:00	11,51	11,10	0,41	1	1					3,26
	03:00	11,07	10,67	0,40	1	1					2,82
	04:00	10,64	10,57	0,07	1	1					2,39
	05:00	10,83	10,73	0,11	1	1					2,58
	06:00	12,09	12,09	0,00	1	1					3,85
	07:00	14,29	14,29	0,00	1	1		1			2,89
	08:00	14,22	14,22	0,00	1	1		1			2,82
	09:00	13,49	13,49	0,00	1	1		1			2,09
	10:00	12,67	12,65	0,02	1	1		1			1,27
	11:00	12,63	12,63	0,00		1		1	1		2,20
	12:00	13,56	13,56	0,00		1		1	1		3,14
	13:00	13,34	13,34	0,00		1		1	1		2,92
	14:00	12,95	12,95	0,00		1		1	1		2,52
	15:00	12,66	12,54	0,12		1		1	1		2,24
	16:00	13,38	13,33	0,05		1		1	1		2,96
	17:00	15,17	14,91	0,26		1		1	1		4,74
	18:00	18,19	17,18	1,01	1	1		1	1		3,64
	19:00	19,27	17,01	2,25	1	1		1	1		4,72
	20:00	19,38	16,28	3,10	1	1		1	1		4,83
	21:00	18,41	16,32	2,09	1	1		1	1		3,86
	22:00	16,32	14,16	2,16	1	1		1			4,92
	23:00	14,14	11,93	2,21	1	1		1			2,74

Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μία Α/Γ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης