

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026	00:00	12,27	9,35	2,92		1		1			4,30
	01:00	11,34	7,91	3,43		1		1			3,97
	02:00	11,36	8,01	3,35		1		1			3,98
	03:00	10,92	7,66	3,27				1	1		3,82
	04:00	10,62	7,15	3,47				1	1		3,72
	05:00	10,75	7,06	3,69				1	1		3,76
	06:00	11,83	8,07	3,77				1	1		4,14
	07:00	13,64	10,05	3,59		1		1	1		3,82
	08:00	13,39	10,50	2,89		1		1	1		2,97
	09:00	12,54	10,61	1,93		1		1	1		2,14
	10:00	11,98	10,48	1,50		1		1	1		1,56
	11:00	11,41	10,42	0,99		1		1	1		1,00
	12:00	11,63	10,46	1,17		1		1	1		1,21
	13:00	11,52	10,44	1,08		1		1	1		1,10
	14:00	12,00	9,97	2,03		1		1	1		2,40
	15:00	12,55	8,56	4,00		1		1			4,41
	16:00	13,44	9,07	4,38		1		1			4,70
	17:00	14,85	10,09	4,77		1		1			5,20
	18:00	17,48	12,14	5,34	1	1		1			6,08
	19:00	18,62	13,22	5,41	1	1		1			6,52
	20:00	18,73	13,50	5,23	1	1		1			6,58
	21:00	17,47	13,18	4,29	1	1		1			6,07
	22:00	15,60	12,51	3,09	1	1		1			4,26
	23:00	13,60	11,56	2,04	1	1		1			2,82

Στο διάστημα 08:00 με 14:15 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης