

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026	00:00	11,75	9,66	2,08		1		1			4,13
	01:00	10,91	8,70	2,21		1		1			3,82
	02:00	11,00	9,18	1,82		1		1			3,85
	03:00	10,61	9,01	1,61		1		1			3,72
	04:00	10,28	8,99	1,29		1		1			3,51
	05:00	10,39	8,74	1,65		1		1			3,62
	06:00	11,64	10,15	1,49		1		1			4,07
	07:00	13,30	12,21	1,09	1	1		1			2,92
	08:00	12,81	12,43	0,38	1	1		1			2,43
	09:00	12,39	12,31	0,08	1	1		1			2,01
	10:00	11,86	11,80	0,06		1		1	1		1,95
	11:00	11,40	11,40	0,00		1		1	1		1,49
	12:00	11,80	11,80	0,00		1		1	1		1,89
	13:00	11,37	11,26	0,11		1		1	1		1,46
	14:00	11,18	10,87	0,31		1		1	1		1,26
	15:00	11,57	11,06	0,52		1		1	1		1,66
	16:00	12,51	12,12	0,39		1		1	1		2,60
	17:00	14,28	13,77	0,51		1		1	1		4,37
	18:00	17,36	16,85	0,51	1	1		1	1		4,07
	19:00	18,55	18,11	0,45	1	1		1	1		5,02
	20:00	18,51	17,75	0,76	1	1		1	1		4,98
	21:00	17,55	16,86	0,69	1	1		1	1		4,02
	22:00	15,68	14,62	1,06	1	1		1	1		3,26
	23:00	13,74	12,70	1,04		1		1	1		3,83

Το διάστημα 08:00 με 14:15 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης