

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2026	00:00	11,63	8,95	2,69		1		1			4,07	
	01:00	10,81	9,01	1,80		1		1			3,78	
	02:00	10,73	8,03	2,71		1		1			3,76	
	03:00	10,56	7,40	3,16		1		1			3,70	
	04:00	10,19	7,13	3,07				1	1		3,57	
	05:00	10,26	7,42	2,84				1	1		3,59	
	06:00	11,17	8,27	2,90				1	1		3,91	
	07:00	12,73	10,45	2,28		1		1	1		2,81	
	08:00	12,75	10,36	2,39		1		1			4,46	
	09:00	12,03	8,30	3,73		1		1			4,21	
	10:00	11,29	7,99	3,30		1		1			3,95	
	11:00	10,94	7,92	3,02		1		1			3,83	
	12:00	11,43	8,67	2,77		1		1			4,00	
	13:00	11,19	9,33	1,86		1		1			3,92	
	14:00	10,97	8,41	2,56		1		1			3,84	
	15:00	10,99	7,98	3,00		1		1			3,85	
	16:00	11,94	8,11	3,83		1		1			4,18	
	17:00	13,82	9,42	4,39		1		1			4,84	
	18:00	16,38	12,05	4,33	1	1		1			5,73	
	19:00	17,13	13,51	3,62	1	1		1			6,00	
	20:00	17,17	12,07	5,11	1	1		1			6,01	
	21:00	16,12	11,81	4,31	1	1		1			5,64	
	22:00	14,61	11,40	3,20	1	1		1			4,23	
	23:00	13,04	10,06	2,98		1		1			4,56	

Στο διάστημα 07:25 με 14:15 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης