

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026	00:00	12,11	9,34	2,78		1		1	1		3,78
	01:00	11,25	8,22	3,03				1	1		3,94
	02:00	11,15	7,83	3,32				1	1		3,90
	03:00	10,67	7,78	2,90				1	1		3,74
	04:00	10,21	7,76	2,45				1	1		3,57
	05:00	10,11	7,23	2,88				1	1		3,54
	06:00	10,60	7,19	3,41				1	1		3,71
	07:00	11,10	7,90	3,20				1	1		3,89
	08:00	11,42	8,50	2,91				1	1		4,00
	09:00	11,50	9,26	2,23		1		1	1		3,89
	10:00	11,15	8,60	2,54		1		1			3,90
	11:00	11,04	7,75	3,30		1		1			3,87
	12:00	11,80	8,46	3,34				1	1		4,13
	13:00	11,51	7,86	3,65				1	1		4,03
	14:00	10,96	7,23	3,73				1	1		3,84
	15:00	10,65	6,99	3,66				1	1		3,73
	16:00	11,64	7,71	3,93				1	1		4,08
	17:00	13,33	9,10	4,23				1	1		4,67
	18:00	16,15	11,43	4,72		1		1	1		5,65
	19:00	17,54	12,39	5,15		1		1	1		6,14
	20:00	17,51	12,31	5,20		1		1	1		6,13
	21:00	16,48	11,83	4,65		1		1	1		5,77
	22:00	15,03	11,07	3,96		1		1	1		5,12
	23:00	13,10	10,54	2,56		1		1	1		3,18

Κατά το διάστημα 00:05 με 00:20, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G12.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης