

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2026	00:00	11,64	8,82	2,82				1	1		4,07
	01:00	10,76	7,99	2,77				1	1		3,77
	02:00	10,87	8,33	2,54				1	1		3,80
	03:00	10,42	7,60	2,83				1	1		3,70
	04:00	10,18	7,16	3,02				1	1		3,64
	05:00	10,36	7,17	3,18				1	1		3,65
	06:00	11,22	8,04	3,18				1	1		3,93
	07:00	13,10	9,34	3,76				1	1		4,58
	08:00	12,39	9,24	3,14		1		1	1		3,38
	09:00	12,03	8,11	3,93		1			1		4,21
	10:00	11,35	7,77	3,58		1			1		3,97
	11:00	11,19	7,77	3,41		1			1		3,91
	12:00	11,54	8,14	3,40		1			1		4,04
	13:00	11,15	8,48	2,66		1			1		3,87
	14:00	11,44	9,52	1,92		1		1	1		2,50
	15:00	11,03	7,56	3,47		1			1		3,76
	16:00	11,78	8,05	3,73		1			1		4,12
	17:00	13,67	9,31	4,36		1			1		4,78
	18:00	16,45	12,01	4,43		1		1	1		5,78
	19:00	18,05	13,78	4,27		1		1	1		6,77
	20:00	17,95	14,90	3,06		1		1	1		6,61
	21:00	17,03	14,24	2,79		1		1	1		6,22
	22:00	15,24	12,50	2,75		1		1	1		4,84
	23:00	13,35	10,84	2,51		1		1	1		3,62

Στο διάστημα 07:40 με 14:15 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης