

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026	00:00	11,46	10,24	1,22		1		1			4,01
	01:00	10,62	10,08	0,54		1		1			3,72
	02:00	10,71	10,29	0,43		1		1			3,75
	03:00	10,37	10,02	0,34		1		1			3,60
	04:00	10,03	9,76	0,27		1		1			3,26
	05:00	10,18	10,07	0,10		1		1			3,41
	06:00	11,23	11,04	0,19		1		1			3,93
	07:00	12,98	12,85	0,13		1		1	1		3,07
	08:00	12,67	12,54	0,13		1		1	1		2,76
	09:00	12,03	11,98	0,05		1		1	1		2,12
	10:00	11,35	11,25	0,09		1		1	1		1,43
	11:00	10,79	10,47	0,32		1			1		3,78
	12:00	11,05	10,82	0,22		1			1		3,87
	13:00	10,87	10,84	0,04		1			1		3,81
	14:00	10,77	10,70	0,06		1			1		3,77
	15:00	10,48	10,05	0,43		1			1		3,67
	16:00	11,23	10,77	0,46		1			1		3,93
	17:00	13,28	12,99	0,29		1	1		1		2,90
	18:00	16,17	16,07	0,10		1	1		1		5,66
	19:00	18,28	18,18	0,10		1	1	1	1		6,27
	20:00	18,56	18,39	0,16		1	1	1	1		5,03
	21:00	17,51	17,07	0,44		1	1	1	1		3,98
	22:00	15,85	15,45	0,40		1	1	1	1		2,32
	23:00	13,64	13,31	0,34		1	1	1			3,26

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης