

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026	00:00	11,67	10,99	0,68		1	1				3,42
	01:00	10,69	9,73	0,96		1	1				2,44
	02:00	10,66	9,82	0,84		1	1				2,42
	03:00	10,29	9,77	0,52		1	1				2,05
	04:00	9,93	9,35	0,58		1	1				1,69
	05:00	10,22	9,76	0,46		1	1				1,97
	06:00	11,04	10,64	0,40		1	1				2,79
	07:00	12,45	12,18	0,28		1	1				4,48
	08:00	12,55	12,14	0,41		1	1				4,62
	09:00	12,12	11,56	0,56		1	1				3,92
	10:00	11,46	10,68	0,78		1	1				3,25
	11:00	11,72	11,18	0,54		1	1				3,47
	12:00	12,76	12,09	0,67		1	1				4,71
	13:00	12,99	11,68	1,30	1		1				4,55
	14:00	12,41	10,66	1,75	1		1				4,16
	15:00	12,33	9,87	2,46	1		1				4,10
	16:00	12,39	9,79	2,60	1		1				4,14
	17:00	13,71	11,41	2,30	1		1				4,80
	18:00	16,88	13,97	2,92	1		1	1			5,81
	19:00	18,11	14,01	4,09	1		1	1			6,51
	20:00	18,21	15,00	3,21	1		1	1			6,75
	21:00	17,11	14,06	3,05	1		1	1			5,86
	22:00	15,15	12,39	2,76	1		1	1			3,81
	23:00	13,23	11,42	1,81	1		1	1			3,02

Το διάστημα 8:00 με 13:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης