

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026	00:00	11,34	9,54	1,80			1	1			3,97
	01:00	10,53	8,51	2,02			1	1			3,68
	02:00	10,59	8,51	2,08			1	1			3,70
	03:00	10,21	8,20	2,01			1	1			3,45
	04:00	9,85	8,08	1,77			1	1			3,09
	05:00	10,02	8,13	1,88			1	1			3,25
	06:00	10,98	8,77	2,21			1	1			3,84
	07:00	12,25	10,53	1,73	1		1				4,29
	08:00	12,02	10,43	1,59	1		1				4,21
	09:00	11,35	9,88	1,48	1		1				3,97
	10:00	10,43	9,39	1,05	1		1				3,20
	11:00	10,35	8,91	1,45	1		1				3,12
	12:00	10,75	8,83	1,92	1		1				3,52
	13:00	10,58	8,80	1,78	1		1				3,35
	14:00	10,21	8,40	1,81	1		1				2,98
	15:00	10,18	8,65	1,53	1		1				2,95
	16:00	10,97	9,19	1,77	1		1				3,74
	17:00	12,58	9,93	2,65	1		1				4,40
	18:00	15,58	12,39	3,19	1		1				5,68
	19:00	17,34	14,37	2,97	1		1	1			6,32
	20:00	17,53	14,58	2,95	1		1	1			6,53
	21:00	16,45	13,14	3,31	1		1	1			5,76
	22:00	14,84	12,12	2,72	1		1	1			4,46
	23:00	12,78	10,55	2,23	1		1	1			4,19

Κατά το διάστημα 17:50 με 20:17 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στην Α/Γ 2 του Α/Π ΦΤΕΡΙΑΣ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης