

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026	00:00	11,23	9,17	2,06	1			1			3,93
	01:00	10,29	8,45	1,84	1			1			3,53
	02:00	10,41	8,38	2,03	1			1			3,64
	03:00	9,97	7,75	2,21	1			1			3,20
	04:00	9,74	7,78	1,96	1			1			2,97
	05:00	9,80	8,33	1,48	1			1			3,04
	06:00	10,82	9,67	1,16	1			1			3,79
	07:00	12,03	10,47	1,56	1		1				4,21
	08:00	11,63	10,02	1,61	1		1				4,07
	09:00	11,22	9,77	1,45	1		1				3,93
	10:00	10,63	9,14	1,48	1		1				3,40
	11:00	10,16	8,99	1,17	1		1				2,93
	12:00	10,66	9,21	1,45	1		1				3,43
	13:00	10,69	9,12	1,58	1		1				3,46
	14:00	10,54	8,85	1,70	1		1				3,31
	15:00	10,48	8,52	1,95	1		1				3,25
	16:00	11,20	9,04	2,16	1		1				3,92
	17:00	13,04	10,88	2,16	1		1				4,56
	18:00	15,71	13,24	2,47	1		1	1			5,33
	19:00	17,19	14,49	2,70	1		1	1			6,02
	20:00	16,96	14,40	2,56	1		1	1			5,94
	21:00	16,24	13,32	2,91	1		1	1			5,68
	22:00	14,56	12,01	2,55	1		1	1			4,18
	23:00	12,99	10,55	2,44	1		1	1			3,53

Τις Πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης