

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026	00:00	11,39	9,57	1,83	1			1			3,99
	01:00	10,54	8,19	2,35	1			1			3,69
	02:00	10,61	8,13	2,49	1			1			3,71
	03:00	10,37	7,52	2,85	1			1			3,61
	04:00	9,94	7,42	2,52	1			1			3,17
	05:00	10,04	7,47	2,57	1			1			3,28
	06:00	10,43	7,91	2,52	1			1			3,65
	07:00	11,35	8,28	3,07	1			1			3,97
	08:00	11,49	7,86	3,63	1			1			4,02
	09:00	11,54	7,94	3,59	1			1			4,04
	10:00	11,14	7,73	3,40	1			1			3,90
	11:00	10,64	7,84	2,80	1			1			3,72
	12:00	11,18	7,52	3,66	1			1			3,96
	13:00	11,35	7,52	3,84	1			1			3,99
	14:00	11,12	7,18	3,93	1			1			3,95
	15:00	10,93	7,26	3,67				1	1		3,83
	16:00	12,07	8,27	3,80				1	1		4,23
	17:00	13,94	9,82	4,11	1			1	1		4,43
	18:00	16,61	11,54	5,07	1			1	1		5,81
	19:00	17,89	12,14	5,75	1			1	1		6,26
	20:00	17,70	12,51	5,18	1			1	1		6,20
	21:00	16,76	11,06	5,70	1			1	1		5,87
	22:00	15,29	10,34	4,95	1			1	1		5,35
	23:00	13,59	9,13	4,47	1			1	1		4,46

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης