

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026	00:00	11,35	8,54	2,81	1			1			3,97
	01:00	10,49	7,87	2,62	1			1			3,67
	02:00	10,57	7,88	2,69	1			1			3,70
	03:00	10,30	7,65	2,65	1			1			3,53
	04:00	9,91	7,14	2,76	1			1			3,14
	05:00	10,14	7,68	2,46	1			1			3,38
	06:00	11,01	8,34	2,67	1			1			3,86
	07:00	12,80	9,47	3,32	1			1			4,61
	08:00	12,88	9,50	3,38	1			1			4,62
	09:00	12,43	9,05	3,38	1			1			4,46
	10:00	11,54	8,52	3,02	1			1			4,14
	11:00	11,06	7,68	3,37	1			1			3,87
	12:00	11,48	7,64	3,84	1			1			4,04
	13:00	11,82	7,90	3,92	1			1			4,14
	14:00	11,56	7,65	3,91	1			1			4,13
	15:00	11,65	8,55	3,10	1			1			4,09
	16:00	11,92	8,61	3,32	1			1			4,18
	17:00	13,64	10,10	3,55	1			1			4,78
	18:00	16,29	11,71	4,58	1		1	1			5,70
	19:00	18,28	12,84	5,44	1		1	1			6,45
	20:00	18,29	12,40	5,89	1		1	1			6,50
	21:00	17,23	11,47	5,76	1		1	1			6,03
	22:00	15,16	10,10	5,06	1		1	1			5,21
	23:00	13,50	8,75	4,75	1			1			5,02

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης